
 <p>TDE Terni Distribuzione Elettrica Via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni Tel. 0744/391800 - Fax. 0744391801</p>	<p>ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA</p>	<p>Utenti Passivi</p> <hr/> <p>Pagina 1 di 1</p>	<p>Unità Produttiva di:</p> 
---	---	---	---

- SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ELETTRICO (TOTALE O SEPARATO DA QUELLO DI TERRA
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' O VERBALE DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI TERRA ED INDICARE VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA CEI 0-16 DA PARTE DEL COSTRUTTORE SE TRATTASI DI UN NUOVO QUADRO INTEGRATO (SPG INTEGRATA).
SE INVECE VIENE INSTALLATO UN NUOVO QUADRO CON SPG ASSEMBLATA OCCORRE LA CONFORMITA' DEI SINGOLI COMPONENTI NONCHE' LA CONFORMITA' DELL'INTERO COMPLESSO RILASCIATA DAL COSTRUTTORE.
IN ALTERNATIVA VERIFICA DELLA SPG E DG IN CONFORMITA' DELLA CEI 0-16 V3 CON CASSETTA PROVA RELE'.
IL CONTATTO DI SCATTO DEL DG DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE A BOBINA DI MINIMA TENSIONE, SE CON BOBINA A LANCIO DI CORRENTE DA CONCORDARE PRIMA DI EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA.
LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA NON SONO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE NEL CASO DI DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA SEMPLIFICATA CON PRESENZA DI IMS.
- CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL TRASFORMATORE
- DISCHIARAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE ASM Terni SpA (VEDI MODELLO PRESTAMPATO)
- DESCRIZIONE APPARECCHIATURE SENSIBILI E/O DISTURBANTI (MODELLO AC)
- ELENCO PERSONALE AUTORIZZATO (MODELLO C)
- DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA COME PREVISTO DALLA DELIBERA ARERA N° 198/11 All. A art. 39 (il fax-simile dello stampato è disponibile nell'allegato C della DEL. AEEG 33/08 modificato con delibera 780/16)
- VISURA CAMERALE DELL'IMPRESA INSTALLATRICE