

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DI ASM TDE S.p.a. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE $\leq 0,8$ KW

Allegato G bis Norma CEI 0-21 2019-04

DATI IDENTIFICATIVI

L'Utente Produttore (titolare dei rapporti con ASM TDE S.p.a.):

Nome, cognome: _____ luogo e data di nascita: _____

Codice fiscale o partita iva: _____ Indirizzo: _____

Comune _____

di seguito anche produttore, in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):

telefono _____, cellulare _____, mail _____

titolare/avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica in qualità di:

- proprietario,
- titolare di altro diritto reale di godimento,
- amministratore del condominio sulla base di mandato dell'assemblea condominiale,
- altro del/della (società/impresa/ente/associazione/condominio, ecc.)

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:

NEL CASO DI IMPIANTI DI POTENZA $\leq 0,8$ KW NON PLUG & PLAY

un impianto di produzione avente potenza nominale pari a _____ kW, da fonte _____,

Marca _____ Modello _____ Matricola _____

ubicato in Via _____ n. _____, Comune di _____

codice POD del punto di connessione alla rete di ASM TDE S.p.a.: IT018E _____

l'impianto di produzione sopraindicato è conforme alla norma CEI 0-21

SOLO NEL CASO DI IMPIANTI PLUG & PLAY

un impianto di produzione avente potenza nominale pari a _____ kW, da fonte _____,

Marca _____ Modello _____ Matricola _____

ubicato in Via _____ n. _____, Comune di _____

codice POD del punto di connessione alla rete di ASM TDE S.p.a.: IT018E _____

l'impianto di produzione sopraindicato è conforme alla norma CEI 0-21

Il Produttore con la presa visione ed approvazione del presente regolamento si impegna poi a rispettare quanto sotto riportato.

Condizioni generali

- Il presente regolamento regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete BT di ASM TDE S.p.a. alla tensione 230/400V, dell'impianto di produzione di seguito descritto. Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di ASM TDE S.p.a., mentre sono di proprietà dell'Utente produttore tutti gli elementi a valle.
- L'Utente produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di ASM TDE S.p.a. . Si precisa che solo il gruppo di produzione indicato dall'Utente produttore nel presente regolamento può funzionare in parallelo con la rete di ASM TDE S.p.a.; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da esso. In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l'Utente produttore si impegna a contattare ASM TDE S.p.a. per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati.
- Ogni modifica dello schema d'impianto, dovrà essere concordato e preventivamente autorizzata da ASM TDE S.p.a. .
- Qualora l'Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella norma CEI 0-21, l'allacciamento potrà essere soggetto a sospensione sino al ripristino delle condizioni prescritte.
- ASM TDE S.p.a. può esercitare il diritto di verificare in ogni momento le prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento ed ha facoltà di effettuare controlli sull' impianto.

Il Produttore dichiara che l'esercizio in parallelo con la rete ASM TDE S.p.a. del proprio gruppo di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e ed alla continuità del servizio sulla rete di ASM TDE S.p.a. ; in caso contrario, il collegamento si deve interrompere automaticamente e tempestivamente. Il generatore non deve comunque provocare disturbi che possano inibire i sistemi di tele gestione dei gruppi di misura elettronici, previsto dalle delibere vigenti (Del. ARERA 292/06), eventuali sistemi di tele scatto od altri telecomandi/telesegnali che utilizzino la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo dei Distributori, per la trasmissione dei segnali sulla rete BT (3 kHz - 95 kHz).

b) in caso di mancanza di tensione sulla rete di ASM TDE S.p.a. , l'impianto del Produttore non può immettere potenza, né mantenere in tensione parti della rete di ASM TDE S.p.a. separate dalla rete di pubblica distribuzione. La descrizione dell'impianto e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono conformi alla Norma CEI 0-21.

Manutenzione, adeguamento impiantistico, verifiche e disservizi

All'attivazione dell'impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l'Utente produttore è tenuto a eseguire i controlli e la manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete. Le attività di manutenzione sono, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Sicurezza e disposizioni operative

Il personale di ASM TDE S.p.a può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso. Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori di fase non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile a ASM TDE S.p.a. .

ASM TDE S.p.a. inoltre ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell'Utente produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Decorrenza e durata del regolamento

Il Produttore prende atto che ASM TDE S.p.a. fornirà il servizio di connessione all'impianto di produzione a decorrere dalla data comunicata dallo stesso. Da quel momento, l'impianto di produzione deve considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di ASM TDE S.p.a. , che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

Prendono visione del Regolamento di Esercizio:

Produttore/Cliente finale (titolare o legale rappresentante) _____

ASM TDE S.p.a. _____

Data _____