


ALLEGATO DELIBERA 540/2021 e 385/2025


Specifica tecnica per la connessione al Service Access Point alla rete di comunicazione messa a disposizione da TDE per lo scambio dati secondo quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL e 385/2025R/EEL

Il produttore dovrà convogliare i dati, rilevati in conformità a quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL e 385/2025R/EEL, fino alla porta di ingresso del Service Access Point alla rete di comunicazione del gestore di rete che è costituito da **una box di terminazione fibra ottica**.

La box di terminazione fibra ottica sarà posizionata all'interno/all'esterno dell'area di pertinenza della cabina secondaria denominata " ", nella posizione indicata nella planimetria sottostante.



Il Produttore si collegherà alla porta n. 1 con connettore LC (mettere anche una croce sulla casella della porta)



- Il produttore dovrà fornire alimentazione derivata da linea BT, rendendola disponibile al quadro posizionato nel locale cabina **TDE** e nel locale contatori (evidenziare la posizione nel layout sovrastante).
- Il produttore dovrà fornire accesso indipendente al locale dove verrà posto il box di terminazione fibra ottica a TDE.

Firma Produttore

Firma TDE
